

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 22/_____

с.п. Жибек жолы
Место составления

10.02.2022
Время 11:1

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка,** 22 от 07.02.2022 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** БСЕТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист ОЧС Аршалынского района

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющее личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Жибек жолы отдел образования по Аршалыскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
средняя школа, АҚМОЛЫНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Жибек жолы, Қазыбек Ғы (УЛИЦА), 44.

5. **Срок проведения проверки** 08.02.2022 - 10.02.2022

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характер (краткая фабула)** Нарушения выявлены

средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименования проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Объемные светозвучные знаки пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации содержатся в неисправном состоянии и с выключенной световой индикацией. Основание: п. 2-43 Правила пожарной безопасности утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077 (далее – правил пожарной безопасности от 09 октября 2014 года № 1077); пункт 62 «Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности» Приложению 3 к совместному приказу Министра национальной экономики	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

	Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 31 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 758 (далее - Проверочный лист приложение 3);	
2	Допускается загромождение запасных эвакуационных путей различными материалами. Основание: п. 2-44 п.п. 1 правил пожарной безопасности, от 09 октября 2014 года за № 1077, п. 63 Проверочный лист приложение 3.;	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
3	Допускается применение напольного покрытия коридора на 1-м и 2-м этаже здания школы из горючего материала (линолеум). Основание: п. 2-44 п.п. 4 правил пожарной безопасности от 09 октября 2014 года за № 1077; пункт 66 Проверочный лист приложение 3.;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
4	Допускается эксплуатация поврежденных и незакрепленных розеток. Основание: п. 6-4 п.п. 2 правил пожарной безопасности, от 09 октября 2014 года за № 1077, п. 74 Проверочный лист приложение 3.;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
5	Допускается эксплуатация светильников со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренными конструкцией светильника. Основание: п. 6-4 п.п. 4 правил пожарной безопасности, от 09 октября 2014 года за № 1077, п. 76 Проверочный лист приложение 3.;	П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности
6	Допускается соединение концов электропроводов силовой и осветительной сети посредством скруток. Не исполняется соединение, оконцеваний и ответвлений жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 4 правил пожарной безопасности от 09 октября 2014 года за № 1077; п. 84 Проверочный лист приложение 3..	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку:

Новый специалист ОПС кармановского р/с *Ветров М.С.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение № «___» листов

« 10 » 02 2022 г.



Примечание: Согласно пункту 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, выявленным в результате проверки нарушениям, а также необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Владелец не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводящий проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводящий проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении данных принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.