

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПАРУШЕНИЙ № 22/

с.п. Жибек жолы
Место составления

10.02.2022 г.
Время 11:11

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка. А 22 от 07.02.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку ИСЕТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист ОЧС Аршалынского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участо территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)

650440000098, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа сел Жибек жолы отдела образования по Аршалыскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
средняя школа, АҚМОЛІНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Жібек жолы, Қазыбек Би (УЛИЦА), 44.

5. Период проведения проверки 08.02.2022 - 10.02.2022

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписыва вынести следующие мероприятия:

средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки и устранения
1	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Объемные световые знак пожарной безопасност «Выход» используемые в путях эвакуации привести исправное состояние.; срок устранения: 13.06.2022
2	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать загромождения запасных эвакуационных путей различным материалами.; срок устранения: 13.06.2022
3	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое	Напольное покрытие коридора на 1-м и 2-м этаж

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		здания школы выполнить из негорючего материала; срок устранения: 13.06.2022
4	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля и области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать эксплуатацию поврежденных и незакрепленных розеток в здании школы; срок устранения: 13.06.2022
5	П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля и области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками в здании школы; срок устранения: 13.06.2022
6	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля и области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Произвести соединение концов электропроводов силовой и осветительной сети при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов; срок устранения: 13.06.2022

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписей или отказ от подписей

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа проводившего проверку, подпись)

Предписание составлено ОРС подполковник э.с. Р.С. Басов М.С.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

«10» 02 2022г.

