

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 50/_____

С.О. ЖИБЕК ЖОЛЫ
Место составления

28.06.2021 г.
Время 16:2

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 50 от 15.06.2021 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку БЕСТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Жибек жолы отдела образования по Аршалыскому району управления образования Акмолинской области",

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки: средняя школа, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Жибек жолы, Калыбек Би (УЛИЦА), 44.

5. Срок проведения проверки 23.06.2021 - 28.06.2021

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Допускается применение напольного покрытия коридора на 1-м и 2-м этаже здания школы из горючего материала (линолеум); Основание: ППБ РК №1077 от 2-4-4 п.п. 4, пункт 66 Проверочного листа приложение 3.,	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Бестов Ж.Т.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителем проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлен г.о. директор Ошорбаев Д.М.

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

ке и.и.и.и.

Приложение на «___» листах

«28» 06 2024.



Приложение: Согласно пункту 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, и назначенным в результате проверки нарушения, в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат. Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении данных планирует решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.