

Здание школы двухэтажное, типовое, год постройки 1964. Проектная мощность на 320 мест, фактически обучаются 295 учащихся, обучено в две смены. Наружная лестничная клетка соответствует требованиям СанПиН. На входе в здание школы оборудован тамбур. На первом этаже размещаются: спортивный зал с раздевалкой, буфет, санитарные узлы (туалеты), учебные кабинеты начальных классов, мужской кабинет. Внутренняя отделка помещений стены имеют гладкую, окрашенную поверхность, полы покрыты линолеумом на утепленной основе. Внутренняя отделка буфета и санитарных узлов соответствует требованиям СанПиН, допускающая к проведению генеральной уборки и дезинфекции: стены на высоту 1,5 м от пола гидроизолированы кафелем и плиткой, полы имеют гладкую поверхность и водосеру кафелем и плиткой. В качестве искусственного освещения в школе применяются лампы накаливания, оборудованные защитными плафонами. Естественное освещение за счет окон, оборудованных фрамугами. Прозрачные окна помещений на юг и юго-запад. Школьная мебель маркирована и соответствует росту-возрасту и особенностям детей. Требования при размещении школьной мебели в учебных помещениях соблюдаются. В школе имеется один санитарный узел для учащихся (для мальчиков и девочек), оборудованные необходимыми санитарными приборами. Для соблюдения правил личной гигиены установлены умывальные раковины. Уборочный инвентарь упакован и маркирован, используется по назначению. Для уборки в туалетах уборочный инвентарь упакован и маркирован красной сигнальной лентой. Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное помещение.

В здании школы имеется по одной компьютеризированная кабинет, техническое обслуживание проведено.

В состав помещений медицинского назначения входят: медицинский кабинет (кабинет врача) площадью 18,0 кв.м., помещение для приготовления дезинфекционных растворов площадью 4,0 кв.м. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям, допускающая к проведению генеральной уборки и дезинфекции: стены окрашены масляной краской имеют гладкую поверхность, пол деревянный, покрытый линолеумом на утепленной основе. В качестве искусственного освещения применяются лампы накаливания, оборудованные защитными плафонами. Естественное освещение за счет окон, оборудованных фрамугами. Для соблюдения правил личной гигиены установлены умывальные раковины. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинским работником школы.

В школе имеется буфет, в состав помещений буфета, оборудованный кухней площадью 18,6 кв.м. с выделением зон для подготовки сырья, приготовления пищи, разделки готовой продукции и мытья столовой и кухонной посуды, складское помещение - 3,9 кв.м. для сыпучих продуктов с выделением зоны для хранения овощей. В составе помещений приема пищи предусмотрен обеденный зал. Обеденный зал площадью 10,0 кв.м. рассчитан на 20 посадочных мест (по 1,9 кв.м. на одно посадочное место, при высоте 0,8 кв.м. на одно посадочное место). Установлено 2 умывальных раковины для мытья рук, санитарные помещения и дозатор жидкого мыла.

В буфете соблюдается принцип зонирования при приготовлении пищи для детей и взрослых. В умывальной установлена раковина для мытья рук, обеспечен подвод водоснабжения. Размещение технологического, холодильного и морозного оборудования осуществляется с учетом потребности приготовления пищи. Технологическое, холодильное оборудование, кухонная, обеденная и столовая посуда, раздаточный инвентарь в достаточном количестве. Лампочки для освещения в школьной медицинской комнате заменены.

Площадь спортивного зала составляет 145,5 кв.м. Пол деревянный, поверхность пола ровная, без шпал и ям. Стены спортивного зала ровные, без выступов, карнизов. Батареи расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. На окнах в осветительных приборах установлены защитные устройства. Для занятий используются кожаные маты, которые ежедневно подвержены очистке и дезинфекции.

9. Курьезные случаи боления жер.участков: 1. кай-а жанарыласыны нызында сипаттарына (өлшемдері, алаңа, талпырағының түрі, учаскелің бүрлігі пайдаланылуы, жағаты суларының түру биіктігі, баспақтанудың болуы, желдің баспағы, бағыттары, санитарлық қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қуа мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, құлақ тарыштары бойында бағыттар) (Характеристика земельного участка под строительство объекта реконструкции (размеры площади, вид грунта, использование участка и притоком, высота стояния грунтовых вод.