

# АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 50/\_\_\_\_\_

С.О. ЖИБЕК ЖОЛЫ  
Место составления

28.06.2021 г.  
Время 16:2

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 50 от 15.06.2021 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** ЕСЕТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Жибек жолы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**  
средняя школа, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Жибек жолы, Казыбек Би (УЛИЦА), 44.

5. **Срок проведения проверки** 23.06.2021 - 28.06.2021

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

средняя школа

| № | Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)                                                                                       | Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Допускается применение напольного покрытия коридора на 1-м и 2-м этаже здания школы из горючего материала (линолеум); Основание: ППБ РК №1077 п. 2-44 п.п. 4; пункт 66 Проверочного листа приложение 3.; | П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |

7. **Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

*И.О. начальника ОЧС исполняющий гр. Есетов Ж.Т.*

8. **Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи**

*Ознакомлен г.о. директора Ошорбаев Д.М.*

9. **Замечания и (или) возражение по результатам проверки**

не введено

Приложение на «\_\_\_» листах

«28» 06 2021 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, п выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.